

ПРЕДПИСАНИЕ № 1574/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением: заместителя главного государственного инспектора г. Новосибирска по пожарному надзору ОНД и ПР по г. Новосибирску, УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области А.А. Елясина № 1574 от 09.07.2021, КНМ 54210061000200347794

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160.

3. Выездная проверка проведена:

1) государственным инспектором города Новосибирска по пожарному надзору Беленовой Маргаритой Юрьевной;

4. Выездная проверка была проведена по адресу: 630099 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 58а

5. Контролируемые лица: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 495 комбинированного вида «Гномик», ИНН 5406175297, юридический адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Депутатская, 58а

6. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "28" июля 2021 г., 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
по "29" июля 2021 г., 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проезде, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Место установки ворот не обеспечено круглосуточной видео- и аудио- связью с выводом на место круглосуточного дежурства персонала.	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	01.06.2022	

2.	Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (помещение теплового узла).	ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022	
----	---	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках плановой проверки.



Государственный инспектор г. Новосибирска
по пожарному надзору Беленова М.Ю.

Государственный инспектор города Новосибирска по пожарному надзору Беленова Маргарита
Юрьевна (383) 278-00-25

Предписание для исполнения получил:

19.07.2021 г.
(Дата)

Заведующий МКУОУФЕБСР
Александр В.В.
(Должность, фамилия, имя, отчество)

(Подпись)
(Подпись)

(Делается Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием (дата ознакомления))

Предписание направлено:

(Дата)

адрес электронной почты указанной в выписке из ЕПРЮЛ

(Делается Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)

Сведения о выездной проверке размещены в ЕРКНМ:

Дата: 08.07.2021 г.
Время: 16:10
КНМ 54210061000200347794



(Делается отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код)